

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ  
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Προϋπολογισμός 7.031,71 € πλέον ΦΠΑ

**Συντήρηση κλιματιστικών τύπου Split**

Θα γίνει συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου SPLIT που είναι εγκατεστημένα στο κεντρικό Νοσοκομείο και στα παραρτήματα Α. Συγγρού 290, Λ. Μεσογείων 24, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών- Γαρέφη 4 και ΕΘΜΑ – Μαραθωνοδρόμων 91, όπως φαίνονται στον πίνακα:

Btu/h	9000	12000	18000	24000	50000
<b>Κεντρικό Νοσοκομείο</b>	81	89	9	5	10
<b>Α. Συγγρού 290</b>	15	25	3	1	
<b>Λ. Μεσογείων 24</b>	10	5	1	1	
<b>Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών</b>	12	6			
<b>ΕΘΜΑ</b>	2	11			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
					<b>286</b>

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Πλύσιμο εξωτερικής μονάδας
- Πλύσιμο εσωτερικής μονάδας
- Χημικός καθαρισμός των στοιχείων με απολυμαντικά που διακινούνται με άδεια του Ε.Ο.Φ.
- Μέτρηση πλέσεων και προσθήκη Freon, όπου απαιτείται
- Έλεγχος – σφίξιμο ηλεκτρικών επαφών

Θα δοθεί τιμή μονάδος ανά μέγεθος μηχανήματος για συντήρηση.

Για παλαιά μηχανήματα με Freon που δεν υπάρχει πλέον στην αγορά να δοθεί τιμή κατ' αποκοπή για αφαίρεση Freon, καθαρισμό και επαναπλήρωση με νέο οικολογικό.

**Συντήρηση fancoils**

Υπάρχουν πολλές μονάδες fancoils για τις οποίες απαιτείται μια πλήρης ετήσια συντήρηση που θα περιλαμβάνει :

- Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροβάνας μέσω θερμοστάτη και αντικατάσταση αν απαιτείται. Τα υλικά – ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα περιλαμβάνονται στην τιμή
- Καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρου αν έχει καταστραφεί
- Καθαρισμό στοιχείου, πλύσιμο με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό κλπ και έλεγχο ή αποκατάσταση σωστής απορροής συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων εάν απαιτείται
- Εξαέρωση του στοιχείου.
- Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων

Τα fancoils που θα μπουν σε συντήρηση είναι :

Ε' πτέρυγα	132 τεμ
Γ' πτέρυγα	64 τεμ
Μεσογείων 24	63 τεμ
Χειρουργείο - Αποδυτήρια	15 τεμ
Α' πτέρυγα	69 τεμ
Συγγρού 290	18 τεμ

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την κατάθεση της προσφοράς του να επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου και να λάβει γνώση της κατάστασης του εξοπλισμού.